(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854
기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

받 음 : 경기 남양주시 평내로 162
평내체육문화센터 수질검사담당자 귀하

출력일시 2026.11.10

12221

# 수 질 검 사 성 적 서

수신 : 평내체육문화센터
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WT26111000034

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 접수번호 | WT26-12141 | 접 수 일 | 2026년 11월 4일 | 발 급 일 | 2026년 11월 10일 |
| 의 뢰 인 | 상호(명칭) : 평내체육문화센터, 성명(대표자) : | | | 시료채취 및 봉인자 | |
| 시 료 명 | 수영장 수영조욕수 | | | 소속 | 중앙생명연구원(주) |
| 검사목적 | 체육시설 수영장업의 수질검사(신규) | | | 성명 | 최준영 |
| 채수장소 | 경기 남양주시 평내로 162 | | | | |
| 채수방법 | 기술인력채취 | 채수일시 | 2026년 11월 4일 | 의뢰근거 | |

2. 수질검사 결과

| 검사항목 | 기준 | 검사결과 |
|---|---|---|
| 유리잔류염소 | 0.4㎎/L부터 1.0㎎/L까지의 범위 내이어야 한다 | 0.43 |
| 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.6 | 7.9 |
| 탁 도 | 1.5 NTU 이하 | 0.12 |
| 과망간산칼륨소비량 | 12 ㎎/L이하 | 2.3 |
| 총대장균군 | 10mL들이 시험대상욕수 5개중 양성이 2개 이하이어야 한다 | 0 |
| 비 소 | 0.05 ㎎/L이하 | 불검출 |
| 수 은 | 0.007 ㎎/L이하 | 불검출 |
| 알루미늄 | 0.5 ㎎/L이하 | 0.12 |
| 결합잔류염소 | 0.5 ㎎/L이하 | 0.21 |
| 종합결과 | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | |

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사