(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854
기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

받 음 : 경기 남양주시 평내로 162
평내체육문화센터 수질검사담당자 귀하

출력일시 2026.08.21

12221

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 평내체육문화센터
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WT26082100067

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

접수번호	WT26-09072	접 수 일	2026년 8월 18일	발 급 일	2026년 8월 21일
의 뢰 인	상호(명칭) : 평내체육문화센터, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	수영장 수영조욕수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	체육시설 수영장업의 수질검사(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 평내로 162				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2026년 8월 18일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
유리잔류염소	0.4㎎/L부터 1.0㎎/L까지의 범위 내이어야 한다	0.46
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	8.2
탁 도	1.5 NTU 이하	0.12
과망간산칼륨소비량	12 ㎎/L이하	3.1
총대장균군	10mL들이 시험대상욕수 5개중 양성이 2개 이하이어야 한다	0
비 소	0.05 ㎎/L이하	불검출
수 은	0.007 ㎎/L이하	불검출
알루미늄	0.5 ㎎/L이하	0.14
결합잔류염소	0.5 ㎎/L이하	0.29

종합결과	적합
수질기준초과항목	

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

받 음 : 경기 남양주시 평내로 162
평내체육문화센터 수질검사담당자 귀하

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

출력일시 2026.08.21

12221

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 평내체육문화센터
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WT26082100066

「수도법 시행규칙」 제22조의4 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT26-09071	접 수 일	2026년 8월 18일	발 급 일	2026년 8월 21일
의 뢰 인	상호(명칭) : 평내체육문화센터, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	저수조수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(저수조수 수질검사)(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 평내로 162				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2026년 8월 18일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
탁 도	0.5 NTU 이하	0.11
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.9
잔류염소	0.1 ~ 4.0 ㎎/L	0.57
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출

종합결과	적합
수질기준초과항목	

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

www.centrallifelab.com